



Dicastère Eau	
Reçu 24 JUL. 2017	
Visa	Visa

COMMUNE de CHAMPVENT

Grand Rue 8

1443 Champvent

Suisse

Vevey, le 24/07/2017

## RAPPORT D'ANALYSES N° 2017-07-9845 : 020598

### Analyse microbiologique d'eau

Prélevé le: 18/07/2017 11:00:00 par : Nicolas Penet

Lieu de prélèvement : Réservoir nappe brut

Température du Prélèvement: na °C

Réceptionné le 18/07/2017 14:54:02 par : Cyntia Lopes

Température de réception au laboratoire: na °C

Température de stockage au laboratoire: entre 2 et 5 °C

Début d'analyse 18/07/2017

**Désignation de l'échantillon : Réservoir nappe brut**

Lot N°: na

Catégorie normative: Eau du réseau de distribution

Germes recherchés	Résultats	Valeurs de tolérance Selon OHyG 817.024.1	Unité	Normes Méthode
<i>Germes aérobies mésophiles totaux</i>	1	300	UFC/ml	ISO 4833* - Mic. Classique
<i>Escherichia coli</i>	0	0	UFC/100ml	ISO 16449-3* - Mic. Classique
<i>Enterococcus spp</i>	0	0	UFC/100ml	ISO 7899-2* - Mic Classique

UFC: Unité Formant Colonie

#### Conclusion:

Eau conforme aux exigences de l'Ordonnance sur l'Hygiène (OHyG 817.024.1)



Pauline Chabrol  
Laborantine

Les résultats se rapportent exclusivement aux échantillons analysés. Des renseignements sur la fiabilité analytique (incertitude de mesure) peuvent être obtenus auprès du laboratoire. Le rapport ne peut être reproduit partiellement. L'utilisation de résultats individuels est autorisée si leur source est citée. Nos conditions générales font partie intégrante du rapport.



Dicastère Eau	
Reçu 24 JUL. 2017	
Visa	Visa

COMMUNE de CHAMPVENT

Grand Rue 8

1443 Champvent

Suisse

Vevey, le 24/07/2017

## RAPPORT D'ANALYSES N° 2017-07-9844 : 020598

### Analyse microbiologique d'eau

Prélevé le: 18/07/2017 11:00:00 par : Nicolas Penet

Lieu de prélèvement : Bâtiment communal

Température du Prélèvement: na °C

Réceptionné le 18/07/2017 14:54:02 par : Cyntia Lopes

Température de réception au laboratoire: na °C

Température de stockage au laboratoire: entre 2 et 5 °C

Début d'analyse 18/07/2017

Désignation de l'échantillon : Bâtiment communal

Lot N°: na

Catégorie normative: Eau du réseau de distribution

Germes recherchés	Résultats	Valeurs de tolérance <small>Selon OHyg 817.024.1</small>	Unité	Normes Méthode
<i>Germes aérobies mésophiles totaux</i>	0	300	UFC/ml	ISO 4833* - Mic. Classique
<i>Escherichia coli</i>	0	0	UFC/100ml	ISO 16449-3* - Mic. Classique
<i>Enterococcus spp</i>	0	0	UFC/100ml	ISO 7899-2* - Mic Classique

UFC: Unité Formant Colonie

#### Conclusion:

Eau conforme aux exigences de l'Ordonnance sur l'Hygiène (OHyg 817.024.1)



Pauline Chabrol  
Laborantine

Les résultats se rapportent exclusivement aux échantillons analysés. Des renseignements sur la fiabilité analytique (incertitude de mesure) peuvent être obtenus auprès du laboratoire. Le rapport ne peut être reproduit partiellement. L'utilisation de résultats individuels est autorisée si leur source est citée. Nos conditions générales font partie intégrante du rapport.